



ШКОЛА

- В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И КАБИНЕТАХ, ЛАБОРАТОРИЯХ, АКТОВОМ ЗАЛЕ, СТОЛОВОЙ, ГАРДЕРОБЕ - ОТ 18 ДО 24 °С
- В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, КОМНАТАХ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ, СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ - ОТ 17 ДО 20 °С
- В МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ, РАЗДЕВАЛЬНЫХ КОМНАТАХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА - ОТ 20 ДО 22°С,
- В ДУШЕВЫХ - ОТ 24 ДО 25°С



ДЕТСКИЙ САД

- В ПРИЕМНЫХ, ИГРОВЫХ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП - ОТ 22 ДО 24 °С
- МЛАДШЕЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУПП - ОТ 21 ДО 23 °С
- В СПАЛЬНЯХ ВСЕХ ГРУПП - ОТ 19 ДО 20 °С
- В ТУАЛЕТНЫХ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП - ОТ 22 ДО 24 °С
- В ТУАЛЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП - ОТ 19 ДО 20 °С
- В ЗАЛЕ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ГИМНАСТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ - ОТ 19 ДО 20 °С
- В ЗАЛЕ С ВАННОЙ БАССЕЙНА - НЕ МЕНЕЕ 29 °С
- В РАЗДЕВАЛКЕ С ДУШЕВОЙ БАССЕЙНА - ОТ 25 ДО 26 °С
- В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ОТ 22 ДО 24 °С



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ БЫТОВЫМИ ТЕРМОМЕТРАМИ



СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"